



Overloaded Facility	Contingency (All and Worst P6)	Category	Category Description	Loading % (Baseline Scenarios)						Loading % (Sensitivity Scenarios)			Project & Potential Mitigation Solutions
				2022 Summer Peak	2025 Summer Peak	2030 Summer Peak	2022 Spring Off-Peak	2025 Spring Off-Peak	2030 Spring Off-Peak	2025 SP High CEC Forecast	2022 SpOP Hi Renew & Min Gas Gen	2022 SP Heavy Renewable & Min Gas Gen	
ANTELOPE-WIRLWIND 500kV	ANTELOPE 500.0 to WINDHUB 500.0 Circuit 1 & VINCENT 500.0 to WIRLWIND 500.0 Circuit 3	P6	N-1-1	<100	<100	<100	<100	108.54	<100	<100	111.2	<100	Generation redispatch, reduce gen at Whirlwind 230kV
The remaining two Sylmar banks	Lugo-Victorville 500kV & one Sylmar bank	P6	N-1-1	<100	<100	142.56	<100	<100	<100	<100	<100	<100	Reduce PDCI and generation redispatch following the first outage
Serrano 500/230kV transformers	Loss of two Serrano 500/230kV transformers	P6	N-1-1	<100	<100	<100	<100	<100	<100	104.4	100.6	<100	Operating procedure 7590
Vincent 500/230kV transformer No. 2 or 3	Vincent-Mesa 500kV & Vincent 500/230kV transformer No.3 or 2	P6	N-1-1	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	104.1	Operating procedure 7550
Vincent 500/230kV transformer No. 1 or 4	Vincent-Mesa 500kV & Vincent 500/230kV transformer No.4 or 1	P6	N-1-1	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	107	Operating procedure 7550
System	Lugo-Mohave 500kV & Eldorado-Mohave 500kV lines	P6	N-1-1	Nonconv	Nonconv	Nonconv	Nonconv	Nonconv	Nonconv	Nonconv	Nonconv	Nonconv	Generation redispatch following the first outage at Mohave; NVE operating procedure

Note: The off-peak sensitivity case with heavy renewable output and minimum gas generation commitment is based on the 2022 Spring Off-Peak Case rather than the 2025 Spring Off-Peak Case as indicated in the study plan.



Substation	Contingency (All and Worst P6)	Category	Category Description	Voltage PU (Baseline Scenarios)					Voltage PU (Sensitivity Scenarios)			Project & Potential Mitigation Solutions
				2022 Summer Peak	2025 Summer Peak	2030 Summer Peak	2022 Spring Off-Peak	2025 Spring Off-Peak	2025 SP High CEC Forecast	2022 SpOP Hi Renew & Min Gas Gen	2022 SP Heavy Renewable & Min Gas Gen	

No violations

Note: The off-peak sensitivity case with heavy renewable output and minimum gas generation commitment is based on the 2022 Spring Off-Peak Case rather than the 2025 Spring Off-Peak Case as indicated in the study plan.

Study Area: SCE Bulk

Voltage Deviation



Substation	Contingency (All and Worst P6)	Category	Category Description	Post Cont. Voltage Deviation % (Baseline Scenarios)					Post Cont. Voltage Deviation % (Sensitivity Scenarios)			Project & Potential Mitigation Solutions
				2021 Summer Peak	2024 Summer Peak	2029 Summer Peak	2021 Spring Off-Peak	2024 Spring Off-Peak	2024 SP High CEC Forecast	2024 SpOP Hi Renew & Min Gas Gen	2021 SP Heavy Renewable & Min Gas Gen	

No violations

Note: The off-peak sensitivity case with heavy renewable output and minimum gas generation commitment is based on the 2022 Spring Off-Peak Case rather than the 2025 Spring Off-Peak Case as indicated in the study plan.

Study Area: SCE Bulk

Transient Stability



Contingency	Category	Category Description	Transient Stability Performance					Potential Mitigation Solutions
			Baseline Scenarios			Sensitivity Scenarios		
			2025 Summer Peak	2030 Summer Peak	2022 Spring Off-Peak	2025 SP High CEC Forecast	2022 SpOP Hi Renew & Min Gas Gen	
Lugo-Victorville 500kV Line (fault at Lugo 500kV)	P1.3	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Imperial Valley-N. Gila 500kV Line (fault at Imperial Valley 500kV)	P1.3	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Palo Verde Unit No. 1 (fault at Palo Verde 500kV)	P1.1	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Devers-Red Bluff 500kV & Devers-Valley No.1 500kV	P4	Stuck breaker	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Lugo-Rancho Vista 500kV & Lugo-Vincent No.1 500kV	P4	Stuck breaker	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Lugo-Vincent No.2 500kV & Lugo-Victorville 500kV	P4	Stuck breaker	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Mira Loma-Rancho Vista 500kV & Mira Loma-Serrano No.1 500kV	P4	Stuck breaker	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Mesa-Vincent 500kV & Midway-Vincent No. 2 500kV	P4	Stuck breaker	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Antelope-Vincent No.1 500kV & Lugo-Vincent No.2 500kV	P4	Stuck breaker	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Midway-Whirlwind 500kV & Vincent-Whirlwind 500kV	P4	Stuck breaker	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Antelope-Whirlwind and Antelope-Vincent No.1 500kV	P6	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Antelope-Whirlwind and Antelope-Windhub 500kV	P6	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Antelope-Windhub and Antelope-Vincent No.1 500kV	P6	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Eldorado-Lugo and Eldorado-Mohave 500kV lines	P6	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Eldorado-Lugo and Lugo-Mohave 500kV lines	P6	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Devers-RedBluff No.1 & No.2 500 kV	P6	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Devers-Valley No.1 & No.2 500 kV	P6	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
ECO-Miguel & Ocotillo-Suncrest 500 kV	P6	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Mesa-Mira Loma 500kV & Mira Loma 4AA Bank	P6	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Mira Loma-Serrano No.2 & Mira Loma 4AA Bank	P6	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Eldorado-Mohave and Lugo-Mohave 500kV	P6	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Lugo-Rancho Vista & Rancho Vista-Serrano No.1 500kV	P6	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Rancho Vista 3AA & 4AA Banks	P6	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Serrano-Valley & Rancho Vista-Serrano No.1 500kV	P6	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Serrano-Valley & Mira Loma-Serrano No.2 500kV	P6	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Serrano 2AA & 3AA Banks	P6	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Midway-Vincent No.1 & Midway-Whirlwind No.3 + No RAS	P6	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Lugo-Vincent No.1 & No.2 500kV	P6	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Midway-Whirlwind No.3 & Windhub-Whirlwind 500kV	P6	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Whirlwind-Windhub & Antelope-Whirlwind 500kV	P6	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Mesa-Vincent & Mesa-Mira Loma 500kV	P6	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
IPPDC_bipole	P7.2	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
PDCI_bipole_SPS	P7.2	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Mesa-Mira Loma 500kV & Chino-Mira Loma No.3 230kV	P7.2	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Mira Loma-Serrano No.2 500kV & Rancho Vista-Serrano No.1 500kV	P7.2	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation

Note: The off-peak sensitivity case with heavy renewable output and minimum gas generation commitment is based on the 2022 Spring Off-Peak Case rather than the 2025 Spring Off-Peak Case as indicated in the study plan.



Single Contingency Load Drop

Worst Contingency	Category	Category Description	Amount of Load Drop (MW)										Potential Mitigation Solutions
			Select..	Select..	Select..	Select..	Select..	Select..	Select..	Select..	Select..	Select..	

No single contingency resulted in total load drop of more than 250 MW

Note: The off-peak sensitivity case with heavy renewable output and minimum gas generation commitment is based on the 2022 Spring Off-Peak Case rather than the 2025 Spring Off-Peak Case as indicated in the study plan.



Single Source Substation with more than 100 MW Load

Substation	Load Served (MW)										Potential Mitigation Solutions
	Select..	Select..	Select..	Select..	Select..	Select..	Select..	Select..	Select..	Select..	

No single source substation with more than 100 MW

Note: The off-peak sensitivity case with heavy renewable output and minimum gas generation commitment is based on the 2022 Spring Off-Peak Case rather than the 2025 Spring Off-Peak Case as indicated in the study plan.